

Phụ lục.
PHẠM VI VÙNG BẢO VỆ SINH KHU VỰC LẤY NƯỚC SINH HOẠT CỦA CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT THEO GIẤY PHÉP SỐ 76/GP-UBND NGÀY 17/10/2024 CỦA UBND TỈNH
(kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /01/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số hiệu	Tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 108 ⁰ 30', múi chiếu 3 ⁰		Lưu lượng khai thác (m ³ /ngày đêm)	Tên công trình tiếp giáp với giếng khai thác	Thông tin về khoảng cách từ miệng giếng đến công trình tiếp giáp		Thông tin về hiện trạng công trình ghi nhận từ kết quả kiểm tra thực địa	Đối chiếu với quy định tại Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 15/6/2024
	Y	X			Khoảng cách (m)	Hướng đo khoảng cách tính từ miệng giếng		
LK1	482445	1435370	120	Nhà quản lý trạm cấp nước	02	Phía Đông Bắc	Các công trình không có nguy cơ gây ô nhiễm, đảm bảo chất lượng nguồn nước.	Đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34
				Hàng rào xây bằng tường gạch	03	Phía Đông Nam		
				Hàng rào xây bằng tường gạch	05	Phía Tây Nam		
				Hàng rào xây bằng tường gạch (Đường nội thôn)	06	Phía Tây Bắc		
LK2	482416	1435193	110	Đường liên xã	150	Phía Đông Bắc	Các công trình không có nguy cơ gây ô nhiễm, đảm bảo chất lượng nguồn nước.	Đúng quy định tại khoản 2 Điều 11
				Đường nội thôn	05	Phía Đông Nam		Đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34
				Đường nội thôn	03	Phía Tây Nam		Đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34
				Nhà văn hóa xã	70	Phía Tây Bắc		Đúng quy định tại khoản 2 Điều 11

LK3	482869	1434881	110	Nhà vệ sinh của trường học	30	Phía Đông	Các công trình không có nguy cơ gây ô nhiễm, đảm bảo chất lượng nguồn nước.	Đúng quy định tại khoản 2 Điều 11
				Đường nội thôn	10	Phía Tây		Đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34
				Hàng rào xây bằng tường gạch	02	Phía Nam		Đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34
				Tòa Nhà bảo vệ trường học	20	Phía Bắc		Đúng quy định tại khoản 2 Điều 11
LK4	482978	1434891	110	Hàng rào xây bằng tường gạch	50	Phía Đông	Các công trình không có nguy cơ gây ô nhiễm, đảm bảo chất lượng nguồn nước.	Đúng quy định tại khoản 2 Điều 11
				Khối tòa nhà học sinh	30	Phía Tây		Đúng quy định tại khoản 2 Điều 11
				Khối tòa nhà học sinh	70	Phía Nam		Đúng quy định tại khoản 2 Điều 11
				Hàng rào xây bằng tường gạch	07	Phía Bắc		Đúng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 34